

C.2 Skilmálar um kerfisþjónustu Landsnets hf.

1. Inngangur

- 1.1 Skilmálar þessir eru settir á grundvelli raforkulaga nr. 65/2003 með síðari breytingum, og reglugerðum nr. 513/2003 um kerfisstjórnun í raforkukerfinu og nr. 1048/2004 um gæði raforku og afhendingaröryggi með síðari breytingum.
- 1.2 Skilmálar þessir hafa verið staðfestir af Orkustofnun sbr. 6 mgr. 9. gr. raforkulaga með síðari breytingum.

2. Skilgreiningar

Eftirfarandi skilgreiningar gilda fyrir skilmála þessa:

- 2.1 *Bjóðandi* merkir samkvæmt skilmálum þessum vinnslufyrirtæki eða stórnottandi.
- 2.2 *Flutningskerfi* er kerfi eins og það er skilgreint í raforkulögum nr. 65/2003 með síðari breytingum.
- 2.3 *Forsvörin* (primary regulation) er sjálfvirk stýring sem styður tíðni kerfisins og á sér sjálfkrafa stað strax eftir að tíðnin kvíkar frá málgildi sínu. Forsvörin er framkvæmd með gangráðum vinnslueininga eða stýringu á notkun stórnottanda.
- 2.4 *Varaafl* á við viðbótarframleiðslugetu vinnslueininga og minnkun á notkun viðskiptavina sem hægt er að nota með innan við 15 mínútna fyrirvara til að bregðast við útleysingu einstakrar rekstrareiningar (vinnslueiningar, flutningslínu, spennis, teins, o.s.frv.).
- 2.5 *Kerfisþjónusta* er sú þjónusta sem flutningsfyrirtæki og veitur veita til að tryggja öruggan rekstur og stöðugleika flutningskerfis ásamt gæðum raforku.
- 2.6 *Lot* (permanent speed droop) er breyta sem lýsir tíðnireglun reglunareininga, þ.e. viðbrögðum þeirra við tíðnibreytingum í kerfinu. Tíðnibreyting um Δf (%) í raforkukerfinu veldur breytingu á raunaflsvinnslu einingar

$$\Delta P = -P_n \cdot \Delta f/S$$

Þar sem, P_n er ástimplað afl og S er lot reglunareiningar(%).

- 2.7 *Orkustjórnkerfi* (Energy Management System) Landsnets er búnaður til stýringar og vöktunar á raforkukerfi.
- 2.8 *Reglunarafl* er það afl sem Landsnet nýtir til að jafna frávik milli áætlaðrar og raunverulegrar heildaraflnotkunar í raforkukerfinu.
- 2.9 *Reglunaraflstrygging* nefnist það þegar Landsnet gerir samning við bjóðanda um að hann bjóði yfir ákveðin tímabil ákveðið lágmark reglunarafls innan tilgreindra afl- og verðmarka á reglunaraflsmarkaðnum. Reglunaraflstrygging tryggir lágmarks framboð á reglunaraflsmarkaði.
- 2.10 *Reglunareining* er vinnslueining vinnslufyrirtækis eða notkun stórnottanda.
- 2.11 *Reglunarstyrkur* er eiginleiki reglunareiningar til reglunar á tíðni, skilgreint út frá loti reglunareiningar og málafli. Reglunarstyrkur í sam tengdu raforkukerfi er samanlagður reglunarstyrkur allra reglunareininga, sem því tengjast. Reglunarstyrkur = $P_n / (S \times 50 \text{ Hz})$
Þar sem P_n er málafl og S er lot reglunareiningar.

- 2.12 *Reiðuaf* er það afl sem reglunareining, með sjálfvirkri tíðnireglun, getur útvegað án fyrirvara. Reiðuaflíð er skilgreint við 50 Hz tíðni og á við um vinnslueiningar sem framleiða raunafl inn á flutningskerfið þá stundina eða notkun stórnötenda sem lækkar eða hækkar raunálag inn á flutningskerfið þá stundina.
- 2.13 *Reiðuaf* vegna tíðnistýringar á við það raunafl, sem fyrirvaralaust er tiltækt fyrir tíðnistýringu á bilinu 49.8 – 50.2 Hz og stýrist sjálfvirkt út frá tíðnifravíki kerfis.
- 2.14 *Reiðuaf* vegna truflana á við það raunafl, sem fyrirvaralaust er tiltækt fyrir tíðnistýringu utan við 49.8 – 50.2 Hz og stýrist sjálfvirkt út frá tíðnifravíki kerfis.
- 2.15 *Síðsvörun* (*secondary regulation*) er sjálfvirk stýring sem styður tíðni kerfisins og tekur við af *forsvörun* nokkrum sekúndum eftir að tíðnin kvíkar frá málgildi sínu. Síðsvörun er framkvæmd með vinnslustýrikerfi Landsnets.
- 2.16 *Stórnötandi* er notandi eins og hann er skilgreindur í raforkulögum nr. 65/2003 með síðari breytingum.
- 2.17 *Tíðnistýring* felst í því að halda stöðugri tíðni í raforkukerfinu.
- 2.18 *Vinnslueining* er sjálfstæð eining til raforkuframleiðslu innan virkjunar, þ.e. rafali ásamt hverfli og hjálparbúnaður.
- 2.19 *Vinnslufyrirtæki* er fyrirtæki sem stundar vinnslu á raforku eða hefur fengið virkjunarleyfi.
- 2.20 *Vinnslustýrikerfi Landsnets* er AGC-stýring (Automatic Generation Control) orkustjórnerfis Landsnets, þ.e. fjarstýring reglunareininga hjá Landsneti.

3. Almennt

- 3.1 Landsnet sinnir lögboðinni skyldu sinni að tryggja öruggan rekstur og stöðugleika flutningskerfis meðal annars með því að halda uppi kerfispjónustu. Í kerfispjónustu felst reiðuaf vegna tíðnistýringar, reiðuaf vegna truflana, varaaf, og reglunaraflstrygging.
- 3.2 Landsnet veitir kerfispjónustu og aflar til þess aðfanga frá bjóðendum. Þessir skilmálar kveða á um skyldur Landsnets varðandi kerfispjónustu og skyldur bjóðenda vegna aðfanga fyrir kerfispjónustu.
- 3.3 Kveðið er á um skyldur Landsnets hvað varðar spennustýringu í reglugerð um gæði raforku og afhendingaröryggi nr. 1048/2004 með síðari breytingum.
- 3.4 Landsnet ákveður hvort og hversu mikla kerfispjónustu hægt er að kaupa af stórnötendum hverju sinni til að geta uppfyllt skyldur sínar um öryggi flutningskerfisins og gæði raforkunnar.
- 3.5 Stórnötandi sem hyggst bjóða í kerfispjónustu skal vinna að þróunarverkefni og prófunum með Landsneti til að hægt sé að meta áreiðanleika og skilgreina tæknilegar kröfur til þeirra.

4. Raunaflspáttur kerfispjónustu

- 4.3 Landsnet skal leitast við að tryggja að eftirfarandi viðmið varðandi tíðnistýringu séu uppfyllt:
- Að kerfistíðni sé alltaf á bilinu 47Hz – 52Hz og enn fremur að hún sé 49,5Hz – 50,5Hz sem svarar 99,5% tímans. Miðað er við 10 sekúnda meðalgildi grunntíðni spennu.
- Nánar er kveðið á um skyldur Landsnets hvað varðar tíðnistýringu í reglugerð um gæði raforku og afhendingaröryggi nr. 1048/2004 með síðari breytingum.
- 4.2 Landsnet skal meta að lágmarki árlega þörfina fyrir reiðuaf, reglunarstyrk, reglunarafl og varaaf í samræmi við gr. 4.1. og gefa út viðmið fyrir hvern þátt.
- 4.3 Landsnet aflar reiðuafsls vegna tíðnistýringar, reiðuafsls vegna truflana, reglunarafls, og varaafsls til tíðnistýringar. Kaup Landsnets á reglunarafl og varaafli eru samkvæmt skilmálum Landsnets nr. B3 og nr. C3.
- 4.4 Landsnet aflar reiðuafsls vegna tíðnistýringar með kaupum frá bjóðendum. Skilyrði er að viðkomandi reglunareiningar tengist flutningskerfinu og taki þátt í tíðnistýringu. Vinnslueiningar skulu vera með forsvörun gangráða á öllu tíðnisviðinu frá 47,5 Hz til 52 Hz.

Lot vinnslueininganna skal stillt að hámarki 6% og aflóskgildi þeirra skal vera fjarstýranlegt frá orkustjórnerfi Landsnets. Tæknilegar kröfur til stórnötenda skulu vera skv. samkomulagi við Landsnet.

- 4.5 Landsnet gerir samninga við bjóðanda um reiðuafl vegna truflana. Lot vinnslueininga skal vera að hámarki 5%. Samhengi er á milli lots og lágmarks reiðuaflshlutfalls vinnslueiningar sem tilgreint er í samningnum.
- 4.6 Landsnet gerir samninga við bjóðendur um aðgengi að reglunaraflfli, það er að segja reglunaraflstryggingu. Bjóðendum, sem gera síkan samning, er skyld að bjóða tiltekið afilmagn á reglunaraflsmarkaði
- 4.7 Tilboð sem gerð eru á grundvelli reglunaraflstryggunar eru meðhöndluð eins og önnur tilboð á reglunaraflsmarkaði, samkvæmt skilmálum Landsnets nr. B.3.

5. Launaflspáttur kerfisþjónustu

- 5.1 Landsnet sinnir spennustýringu með eigin búnaði og launaflsvinnslu í afslstöðvum.
- 5.2 Eftifarandi kröfur eru gerðar til þeirra reglunareininga sem tengjast flutningskerfinu vegna launaflsvinnslu og spennustýringar:
 - Að þær hafi sjálfvirkja spennureglun.
 - Að ávallt sé hægt að breyta spennuóskgildi þeirra fyrirvaralaust, það er um leið og beiðni um það berst frá Landsneti.
 - Að þær geti framleitt og notað launafl að fasviksstuðli allt að 0,9 miðað við málafli reglunareiningar. Landsnet hefur rétt til að ákvarða launaflsvinnslu eininga innan þessara marka.
- 5.3 Landsnet getur samið við bjóðanda um launaflsvinnslu utan þeirra marka, sem gefin voru fyrir fasviksstuðul í gr. 5.2.

6. Ábyrgð

- 6.1 Ákvæði almennra skilmála um flutning raforku og kerfisstjórnun (nr. A.1) varðandi ábyrgð skulu einnig gilda um kerfisþjónustu.

7. Óviðráðanleg öfl

- 7.1 Ákvæði almennra skilmála um flutning raforku og kerfisstjórnun (nr. A.1) varðandi óviðráðanleg öfl skulu einnig gilda einnig um kerfisþjónustu.

8. Brot á skilmálum

- 8.1 Heimilt er að óska eftir því að Orkustofnun aðhafist á grundvelli VII. og VIII. kafla raforkulaga ef brotið er gegn skilmálum þessum.

9. Eftirlit og úrræði

- 9.1 Orkustofnun hefur eftirlit með því að fyrirtæki starfi samkvæmt raforkulögum nr. 65/2003 og fullnægi þeim skilyrðum sem um starfsemina gilda samkvæmt lögum, reglugerðum og skilmálum þessum.
- 9.2 Komi upp ágreiningur um framkvæmd eða túlkun ákvæða þessara skilmála skal í þeim tilvikum þar sem Orkustofnun hefur úrskurðarvald á grundvelli VII. og VIII. kafla raforkulaga leita úrlausnar stofnunarinnar og úrskurðarnefndar raforkumála þar sem það á við. Verði ágreiningi ekki skotið til Orkustofnunar má vísa málínu til úrlausnar Héraðsdóms Reykjavíkur.

10. Tilvísanir

- 10.1 A.1 Almennir skilmálar um flutning raforku og kerfisstjórnun.
- 10.2 B.3 Skilmálar um öflun reglunarafls og uppgjör jöfnunarorku.
- 10.3 C.3 Skilmálar um öflun og uppgjör vegna varaafls.