

Netmáli	Rekstur	
C2	1.9.2019	útg. 2.0

LANDSNET

Netmáli

Rekstur

Skilmálar: C2
Útgáfa: 1.0
Dags: 15.06.2007

C.2 Skilmálar um kerfisþjónustu Landsnets hf.

1. Breytingar frá fyrri útgáfu

Hér er um frumútgáfu að ræða.

2.1. Inngangur

2.1.1 Skilmálar þessir eru settir á grundvelli raforkulaga nr. 65/2003 með síðari breytingum, og reglugerðum nr. 1050/2004 um raforkuviðskipti og mælingar með síðari breytingum, nr. 1040/2005 um framkvæmd raforkulaga með síðari breytingum, nr. 513/2003 um kerfisstjórnun í raforkukerfinu og nr. 1048/2004 um gæði raforku og afhendingaröryggi með síðari breytingum.

2.1.2 Skilmálar þessir hafa verið staðfestir af ráðherra Orkustofnun sbr. 6 mgr. 9. gr. raforkulaga með síðari breytingum.

3.2. Skilgreiningar

Eftirfarandi skilgreiningar gilda fyrir skilmála þessa:

2.1 Bjóðandi merkir samkvæmt skilmálum þessum vinnslufyrirtæki eða stórnotandi.

2.2.2 Flutningskerfi er raffínurkerfi eins og mannvirki þeim tengd sem nauðsynleg eru til að flytja raforku frá virkjunum til stórnotenda og til dreifiveitna á þeim afhendingarstöðum sem taldir eru uppbað er skilgreint í viðauka raforkulagaráfarkulögum nr. 65/2003 með síðari breytingum. Það nær frá háspennuhlið stöðvarspenna virkjana sem tengjast því, sbr. 3. mgr. 5. gr. raforkulaga, að háspennuhlið aðvoituspenna stórnotenda eða dreifiveitna.

2.2.3 Forsvör (primary regulation) er sjálfvirk stýring sem styður tíðni kerfisins og á sér sjálfkrafa stað strax eftir að tíðnin kvikar frá málgildi sínu. Forsvörin er framkvæmd með gangráðum vinnslueininga eða stýringu á notkun stórnotenda.

2.3.4 Hraðvirkt varaafll/Varaafll á við viðbótarframleiðslugetu vinnslueininga og minnkun á notkun viðskiptavina sem hægt er að nota með innan við 15 mínútna fyrirvara til að bregðast við bröttfalli/útleysingu einstakrar rekstrareiningar (vinnslueiningar, flutningslínu, spennis, teins, o.s.frv.).

3.4 Hægvirkt varaafll á við viðbótarframleiðslugetu vinnslueininga og minnkun á notkun viðskiptavina sem hægt er að nota með fyrirvara sem er lengri en 15 mínútna.

3.5.2.5 Kerfisþjónusta er sú þjónusta sem flutningsfyrirtæki og dreifiveiturveitur veita til að tryggja öruggan rekstur og stöðugleika flutningskerfis og dreifikerfis ásamt gæðum raforku.

Formatted: Font: Arial, 11 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Style Definition: Heading 1: Font: Arial

Style Definition: Heading 2: Font: Arial, 11 pt

Style Definition: Header: English (United Kingdom), Tab stops: 8 cm, Centered + 16 cm, Right + Not at 7,32 cm + 14,65 cm

Style Definition: Footer: English (United Kingdom), Tab stops: 8 cm, Centered + 16 cm, Right + Not at 7,32 cm + 14,65 cm

Style Definition: Balloon Text: English (United Kingdom)

Style Definition: Comment Text: English (United Kingdom)

Style Definition: Comment Subject: English (United Kingdom)

Formatted: Font: Arial, 11 pt, Danish

Formatted: Right: 1,27 cm

Formatted: Left

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font: Arial, 11 pt

Formatted: Centered, Indent: Left: -2,5 cm



Formatted: Header, Left

2.6 Lot (permanent speed droop) er breyta sem lýsir tíðnireglun [vinnslueiningareglunareininga](#), þ.e. viðbrögðum þeirra við tíðnibreytingum í kerfinu. Tíðnibreyting um Δf (%) í raforkukerfinu veldur breytingu á raunafsvinnslu einingar

$$\Delta P = - P_n \cdot \Delta f / S, \text{ með}$$

þar sem, P_n er ástimplað afl P_n og S er lot S (%), um [reglunareiningar](#) (%). $\Delta P = P_n \cdot \Delta f / S$

Formatted: Indent: Left: 1,02 cm

Formatted: Bullets and Numbering

3.7.2.7 [Orkustjórnkerfi](#) (Energy Management System) Landsnets er búnaður til stýringar og vöktunar á raforkukerfi.

3.8.2.8 [Reglunarafi](#) er það afl sem Landsnet nýtir til að jafna frávik milli áætlaðrar og raunverulegrar heildaraflnotkunar í raforkukerfinu.

3.9.2.9 [Reglunarafi](#)strýgging nefnist það þegar Landsnet gerir samning við [vinnslufyrirtækibjóðanda](#) um að [það hann](#) bjóði yfir ákveðin tímabil ákveðið lágmark reglunarafis innan tilgreindra afl- og verðmarka á reglunarafismarkaðnum. Reglunarafi strýgging tryggir lágmarks framboð á reglunarafismarkaði.

2.10 [Reglunareining](#) er vinnslueining vinnslufyrirtækis eða notkun stórnotanda.

2.10.2.11 [Reglunarstyrkur](#) er eiginleiki [vinnslureglunareiningar](#) til reglunar á tíðni, skilgreint út frá loti [vinnslueiningareglunareiningar](#) og málafli. Reglunarstyrkur í samtengdu raforkukerfi er samanlagður reglunarstyrkur [allra vinnslueininga](#) [allra reglunareininga](#), sem því tengjast.

Formatted: Bullets and Numbering

$$\text{Reglunarstyrkur} = P_n / (S \times 50 \text{ Hz})$$

þar sem P_n er málafi og S er lot [reglunareiningar](#).

2.12 [Reiðuafl](#) er það afl sem reglunareining, með sjálfvirkri tíðnireglun, getur útvegað án fyrirvara. [Reiðuafl](#) er skilgreint við 50 Hz tíðni og á við um vinnslueingar sem framleiða raunafi inn á flutningskerfið þá stundina eða notkun stórnotenda sem lækkar eða hækkar raunálag inn á flutningskerfið þá stundina.

Formatted: Left, Indent: First line: 0 cm

2.12.2.13 [Reiðuafl vegna tíðnistýringar](#) á við það raunafi, sem fyrirvaralaust er tiltækt fyrir tíðnistýringu á bilinu 49.8 – 50.2 Hz og stýrist sjálfvirk út frá tíðnifráviki kerfis.

Formatted: Bullets and Numbering

2.12.2.14 [Reiðuafl vegna trullana](#) á við það raunafi, sem fyrirvaralaust er tiltækt fyrir tíðnistýringu utan við 49.8 – 50.2 Hz og stýrist sjálfvirk út frá tíðnifráviki kerfis.

2.12.2.15 [Síðsvörun](#) (secondary regulation) er sjálfvirk stýring sem styður tíðni kerfisins og tekur við af [forsvörun](#) nokkrum sekúndum eftir að tíðnin kvikar frá málgildi sínu. Síðsvörun er framkvæmd með vinnslustýrikerfi Landsnets.

2.16 [Stórnotandi](#) er notandi eins og hann er skilgreindur í raforkulögum nr. 65/2003 með síðari breytingum.

2.14.2.17 [Tíðnistýring](#) felst í því að halda stöðugri tíðni í raforkukerfinu.

Formatted: Bullets and Numbering

3.15 [Varalaunafi](#) er launafi sem er ræst annaðhvort sjálfvirk eða handvirk meðan á skammvinnu rekstrarástandi stendur.

2.16.2.18 [Vinnslueining](#) er sjálfstæð eining til raforkuframleiðslu innan virkjunar, þ.e. rafali-
[turbína ásamt hverfli](#) og hjálparbúnaður.

Formatted: Bullets and Numbering

2.17.2.19 [Vinnslufyrirtæki](#) er fyrirtæki sem stundar vinnslu á raforku eða hefur fengið virkjunarleyfi.

2.18.2.20 [Vinnslustýrikerfi](#) Landsnets er AGC-stýring (Automatic Generation Control) orkustjórnkerfis Landsnets, þ.e. fjarstýring [vinnslueiningareglunareininga](#) hjá Landsneti.

Formatted: Centered

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt



Formatted: Header, Left

4.3. Almennt

4.3.1 Landsnet sinnir lögboðinni skyldu sinni að tryggja öruggan rekstur og stöðugleika flutningskerfis meðal annars með því að halda uppi kerfisþjónustu. Í kerfisþjónustu felst reiðuafli vegna tíðnistýringar, reiðuafli vegna truflana, [hægvirkt-varaafli](#), [hraðvirkt-varaafli](#) og [varalaunafli/reglunaraflistryggingu](#).

4.3.2 Landsnet veitir kerfisþjónustu og aflar til þess aðfanga frá [vinnslufyrirtækjum-bjóðendum](#). Þessir skilmálar kveða á um skyldur Landsnets varðandi kerfisþjónustu og skyldur [vinnslufyrirtækjabjóðenda](#) vegna aðfanga fyrir kerfisþjónustu.

3.3 [Kveðið er á um skyldur Landsnets hvað varðar spennustýringu í reglugerð um gæði raforku og afhendingaröryggi nr. 1048/2004 með síðari breytingum.](#)

3.4 [Landsnet ákveður hvort og hversu mikla kerfisþjónustu hægt er að kaupa af stórnótendum hverju sinni til að geta uppfyllt skyldur sínar um öryggi flutningskerfisins og gæði raforkunnar.](#)

3.5 [Stórnótandi sem hyggst bjóða í kerfisþjónustu skal vinna að þróunarverkefni og prófunum með Landsneti til að hægt sé að meta áreiðanleika og skilgreina tæknilegar kröfur til þeirra.](#)

5.4. Raunafliþáttur kerfisþjónustu

5.4.1 Landsnet skal leitast við að tryggja að eftirfarandi viðmið varðandi tíðnistýringu séu uppfyllt:

- Að kerfistíðni sé alltaf á bilinu 47Hz – 52Hz og enn fremur að hún sé 49,5Hz – 50,5Hz sem svarar 99,5% tímans. Miðað er við 10 sekúnda meðalgildi grunntíðni spennu.
- Að reiðuafli vegna truflana í flutningskerfinu sé að lágmarki [70MW/90MW](#), en geti verið lægra svæðisbundið vegna flutningstakmarkana.
- Að reglunarstyrkur í flutningskerfinu sé að lágmarki 400MW/Hz.
- Að reglunarafl í flutningskerfinu sé að lágmarki ± 40 MW.
- Að ~~hægvirkt~~ varaafli í flutningskerfinu sé að lágmarki 30MW.

Nánnar er kveðið á um skyldur Landsnets hvað varðar tíðnistýringu í reglugerð um gæði raforku og afhendingaröryggi nr. 1048/2004 með síðari breytingum.

5.24.2 Landsnet aflar reiðuafli vegna tíðnistýringar, reiðuafli vegna truflana, reglunarafls, [hraðvirks varaafli](#) og [hægvirks](#) varaafli til tíðnistýringar. Kaup Landsnets á reglunarafli og varaafli eru samkvæmt skilmálum Landsnets nr. B3 og nr. C3. Lágmarksframboð á reglunaraflsmarkaði er tryggt með kaupum Landsnets á reglunaraflstryggingu, skv. gr. [4.54.5](#) þessara skilmála.

5.34.3 Landsnet aflar reiðuafli vegna tíðnistýringar með kaupum frá [vinnslufyrirtækjum-bjóðendum](#). Skilyrði er að viðkomandi [vinnslueiningar/reglunareiningar](#) tengist flutningskerfinu og taki þátt í tíðnistýringu. [Vinnslueiningar skulu vera](#) með forsvörun gangráða á öllu tíðnisviðinu frá 47,5 Hz til 52 Hz. Lot vinnslueininganna skal stillt að hámarki 6% og aflóskgildi þeirra skal vera fjarstýranlegt frá orkustjórnkerfi Landsnets. [Tæknilegar kröfur til stórnótenda skulu vera skv. samkomulagi við Landsnet.](#)

5.44.4 Landsnet gerir samninga við [vinnslufyrirtækjabjóðenda](#) um reiðuafli vegna truflana. Viðkomandi [vinnslueiningar/reglunareiningar](#) skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í gr. [4.34.3](#) auk þess sem lot [vinnslueininga](#) skal vera að hámarki 5%. Samhengi er á milli lots og lágmarks reiðuaflihlutfalls vinnslueiningar sem tilgreint er í samningnum.

5.54.5 Landsnet gerir samninga við [vinnslufyrirtækjabjóðendur](#) um aðgengi að reglunarafli, það er að segja reglunaraflstryggingu. [Vinnslufyrirtækjunum/Bjóðendum](#), sem gera slíkan samning, er skylt að bjóða tiltekið afmagn á reglunaraflsmarkaði.

Formatted: Centered

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

~~6-6.4.6~~ Tilboð sem gerð eru á grundvelli reglunarafstrygginar eru meðhöndluð eins og önnur tilboð á reglunarafslmarkaði, samkvæmt skilmálum Landsnets nr. ~~B-3B3~~.

~~6-5~~. Launafispáttur kerfisþjónustu

~~6-4.5.1~~ Landsnet sinnir spennustýringu með eigin búnaði og launafsvinnslu í aflsstöðvum. ~~Ákvæði er á um skyldur Landsnets hvað varðar spennustýringu í reglugerð um gæði raforku og afhendingaröruggi nr. 1049/2004 með síðari breytingum.~~

~~6-2.5.2~~ Eftirfarandi kröfur eru gerðar til þeirra [vinnslueiningareglunareininga](#) sem tengjast flutningskerfinu vegna launafsvinnslu og spennustýringar:

- Að þær hafi sjálfvirka spennureglun.
- Að ávallt sé hægt að breyta á-spennuóskgildi þeirra fyrirvaralaust, það er um leið og beiðni um það berst frá Landsneti.
- Að þær geti framleitt og notað launafl að fassviksstuðli allt að 0,9 miðað við málafl [vinnslueiningareglunareiningar](#). Landsnet hefur rétt til að ákvarða launafsvinnslu [þessara vélareininga](#) innan þessara marka.

~~6-3.5.3~~ Landsnet getur samið við [vinnslufyrirtækibjóðanda](#) um launafsvinnslu utan þeirra marka, sem gefin voru fyrir fassviksstuðul í gr. 5.2.

~~7-6~~. Ábyrgð

~~7-4.6.1~~ Ákvæði almennra skilmála um flutning raforku og kerfisstjórnun (nr. A.1) varðandi ábyrgð skulu einnig gilda um kerfisþjónustu.

~~8-7~~. Óviðráðanleg öfl

~~8-4.7.1~~ Ákvæði almennra skilmála um flutning raforku og kerfisstjórnun (nr. A.1) varðandi óviðráðanleg öfl skulu einnig gilda einnig um kerfisþjónustu.

~~9-8~~. Brot á skilmálum

~~9-4.8.1~~ Heimilt er að óska eftir því að Orkustofnun aðhafist á grundvelli VII. og VIII. kafla raforkulaga ef brotið er gegn skilmálum þessum.

~~10-9~~. Eftirlit og úrræði

~~10-4.9.1~~ Orkustofnun hefur eftirlit með því að fyrirtæki starfi samkvæmt raforkulögum nr. 65/2003 og fullnægi þeim skilyrðum sem um starfsemina gilda samkvæmt lögum, reglugerðum og skilmálum þessum.

~~10-2.9.2~~ Komi upp ágreiningur um framkvæmd eða túlkun ákvæða þessara skilmála skal í þeim tilvikum þar sem Orkustofnun hefur úrskurðarvald á grundvelli VII. og VIII. kafla raforkulaga leita úrlausnar stofnunarinnar og úrskurðarnefndar raforkumála þar sem það á við. Verði ágreiningi ekki skotið til Orkustofnunar má vísa málinu til úrlausnar Héraðsdóms Reykjavíkur.

~~11-10~~. Tilvísanir

~~11-4.10.1~~ A.1 Almennir skilmálar um flutning raforku og kerfisstjórnun.

~~11-2.10.2~~ B.3 Skilmálar um öflun reglunarafsls og uppgjör jöfnunarorku.

~~11-3.10.3~~ C.3 Skilmálar um öflun og uppgjör vegna varaafsls.

Formatted: Font: Verdana, 9 pt

Formatted: Centered

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt