Rekstrarskýrsla
Nóvember 2012

Kerfisstjórn og markaður

LANDSNET

Jöfnunarorkuverð



Meðalverð [kr/MWh] :	2202
Hæsta verð [kr/MWh] :	19200
Lægsta verð [kr/MWh] :	0
Hlutfall upp-verðs [%]:	32,6
Hlutfall nið-verðs [%]:	67,4

Reglunarafl



Meðalgildi [MW]:	-18,2
Hæsta gildi [MW]:	98,5
Lægsta gildi [MW]:	-461,6
Hlutfall uppr [%]:	21,2
Hlutfall niður [%]:	78,8

Innmötun

Orkuflutn. [GWh]	1434,4
Meðaltal [MW]:	1992,3
Hámark [MW]:	2132,0
Lágmark [MW]:	1739,1



Flutningstöp



Heildartöp [GWh]:	30,2
Tapahlutfall af innmötun [%]:	2,1
Hámark tapa [MW]:	50,8
Lágmark tapa [MW]:	29,7
Grunntöp [MW]:	32,0

Flutt orka