

# Viðhaldsáætlun vikur 26 og 27 - 2015

Útgefið 19.06.2015 af stjórnstöð Landsnets



## Flutningskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-0528	X	NES	Vinna nærri NE1 í Grafningi	15.06.2015 09:00	29.06.2015 18:00
A2015-0539	X	SO2	LNS verktakar eru að leggja gufuleiðslur undir línu á Hellsheiði	26.06.2015 10:00	26.06.2015 16:00
A2015-0456		BR1	Viðgerð á steiptum undirstöðum	22.06.2015 09:00	03.07.2015 10:00
A2015-0195	X	RAN	SP1 Upptekt á þreparofa	22.06.2015 09:00	27.06.2015 18:00
A2015-0197	X	ES1	Viðhald	22.06.2015 09:00	23.06.2015 18:00
A2015-0206		BLA	BLA 132 kV A teinn 20 ára skoðun á rafbúnaði	23.06.2015 10:00	03.07.2015 18:00
A2015-0201	X	EYV	66 kV virkið ársskoðun	24.06.2015 00:01	24.06.2015 07:00
A2015-0187	X	EYV	SP3 Ársskoðun	23.06.2015 20:00	24.06.2015 07:00
A2015-0196	X	KEL	66 kV virkið ársskoðun	23.06.2015 00:01	23.06.2015 07:00
A2015-0529	X	KOR	Spennir 2 í A8 Korpu - Tappastillaupptekt	23.06.2015 08:30	23.06.2015 16:00
A2015-0200	X	SF1	Viðhald 2015	23.06.2015 21:00	26.06.2015 18:00
A2015-0210		BLA	BL1 20 ára skoðun framleiðanda á rafbúnaði GS100	02.07.2015 09:00	03.07.2015 18:00
A2015-0209	X	BV1	BV1 Úrbótarverk	25.06.2015 09:00	25.06.2015 18:00
A2015-0213		BLA	SP2 20 ára skoðun framleiðanda á rafbúnaði GS100	27.06.2015 10:00	29.06.2015 18:00
A2015-0211	X	ESK	SP1 Úrbótarverk	29.06.2015 09:00	04.06.2015 16:00
A2015-0212	X	RAN	SP2 Upptekt á þreparofa	29.06.2015 09:00	04.06.2015 16:00
A2015-0215		BLA	BL2 20 ára skoðun framleiðanda á rafbúnaði GS100	30.06.2015 10:00	01.07.2015 18:00
A2015-0223	X	RA2	Uppsetning og tenging á yfirsennuvara	30.06.2015 10:00	30.06.2015 18:00
A2015-0389		RAN	Yfirfara stýringar fyrir SP2 GS250 rofa	30.06.2015 10:00	30.06.2015 17:00
A2015-0250		BLA	SP1 20 ára skoðun framleiðanda á rafbúnaði GS100	25.06.2015 09:00	26.06.2015 16:00
A2015-0186		SVA	SP1 Yfirfara stýringar	01.07.2015 10:00	02.07.2015 18:00
A2015-0219		BLA	TT1 20 ára skoðun framleiðanda á rafbúnaði GS100	03.07.2015 09:00	03.07.2015 18:00
A2015-0221		BLA	BL1 20 ára skoðun framleiðanda á rafbúnaði GS100	04.07.2015 09:00	04.07.2015 18:00
A2015-0222		BLA	SP3 20 ára skoðun framleiðanda á rafbúnaði GS100	04.07.2015 09:00	04.07.2015 18:00
A2015-0227		BLA	SP3 20 ára skoðun framleiðanda á rafbúnaði GS100	04.07.2015 09:00	04.07.2015 18:00
A2015-0037		HEL	HEL Vél 6 Reglubundið stopp á vél 6	05.07.2015 12:00	12.07.2015 12:00
A2015-0116		VAF	Ársskoðun	05.07.2015 14:00	10.07.2015 17:00

A2015-0540		BLA	Hreinsa varmaskiptir	29.06.2015 08:00	29.06.2015 14:00
------------	--	-----	----------------------	------------------	------------------

### Framleiðsluskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-0001	X	SVA	Orkuver 6 viðhald (vél 12)	31.05.2015 16:00	30.06.2015 12:00
A2015-0036	X	HEL	Viðhaldsstop vél 11	07.06.2015 12:00	05.07.2015 12:00
A2015-0505	X	HEL	Viðhaldsstop vélaspenni 11	09.06.2015 13:00	23.06.2015 13:00
A2015-0123	X	BUR	Upphersla á vélaspenni 1.	22.06.2015 08:00	25.06.2015 15:00
A2015-0106	X	BUR	BUR V2 Ársskoðun með vatnstæmingu	21.06.2015 08:00	26.06.2015 17:00
A2015-0208	X	BLA	SP3 20 ára skoðun	23.06.2015 10:00	24.06.2015 18:00
A2015-0520	X	SUL	Prófanir á stjórnkerfi vélarinnar eftir uppfærslu á stjórnbúnaði V1	23.06.2015 09:00	24.06.2015 18:00
A2015-0521	X	SUL	Prófanir á stjórnkerfi vélarinnar eftir uppfærslu á stjórnbúnaði V2	25.06.2015 09:00	26.06.2015 18:00
A2015-0002	X	SVA	Vél 11 Upptekt og rafalaskoðun	01.07.2015 08:00	31.07.2015 18:00
A2015-0541	X	BLA	Hreinsa varmaskiptir vél 1	25.06.2015 08:00	25.06.2015 14:00